

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОШАЛЯ»

620146, Свердловская область
г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 45 кв. 2
тел. 2-20-21, 2-11-27.

ИНН 6657003023
р/с 40702810316420101445
Уральский банк Сбербанка РФ
г. Екатеринбург
К/с 30101810500000000674
БИК 046577674
ОКОНХ 11170 ОКПО 45590921

08.02.2016 г.

Предварительные технические условия

Основание: Заявка ИСХ. №5868 от 14.12.2015г. от Администрации ШГО

Заказчик: Администрация ШГО

Местонахождение электроустановок: Свердловская обл., Шалинский ГО, р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, без номера. 1 метр на юг от ориентира – дома №3-а по ул. Орджоникидзе

1. Наименование: строительство объекта торговли

2. Максимальная мощность - 2 кВт

3. Категория надежности – III

4. Ввод в эксплуатацию – 2016г.

Категория электроснабжения: 3 категория

Источник питания: ТПС «Шаля» 110/10, Фид. №12 «Шаля» ВЛ-10 кВ

Точка подключения: ВЛ-10 кВ Фид. №12 «Шаля» опора №59

Уровень напряжения – 10 кВ

Мероприятия, выполняемые заказчиком:

- разработать и согласовать с органами Ростехнадзора, ООО «Энергошалья», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (в части расчетного учета) проект внутреннего и внешнего электроснабжения объекта.

- разработка проектной документации

Проектом предусмотрено:

- тип и марку, способ и места установки электроприборов

- тип, марку, способ прокладки проводов и кабелей

- конструктивно заземляющего устройства

- установка вакуумного выключателя и наладка релейной защиты

- грозащиту, защиту от перенапряжения, защиту от перегрузок по току и КЗ

1. Учет электроэнергии выполнить электронным счетчиком электроэнергии и мощности, класс точности не ниже 1S.

2. Получить разрешение на включение от электроснабжающей организации.

3. Предоставить копию приказа о назначении ответственного за электрохозяйство

Мероприятия, выполняемые сетевой организацией:

1. Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Фид. №12 «Шаля» оп. №59 проводом СИП с площадью поперечного сечения до 50 мм² на деревянных опорах с ж.б. приставками (1 цепное исполнение) длиной 180 м.

2. Строительство КТП-25 с трансформатором ТМГ-1х25 кВА (ТП) на номинальное напряжение 10(6) 0,4 кВ (максимальная мощность 2 кВт).

Информация о плате за подключение:

1. Согласно Постановлению РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №268-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ООО «Энергошалья» (город Екатеринбург)»

Уровень напряжения	0,4 кВ
Максимальная мощность	от 0 кВт до 15 кВт
Стандартизированные тарифные ставки С _{сбумаса} , руб./кВт (без НДС)	816

$C_{сбумаса} = 816 \text{ (рублей за 1 кВт)} * 2 \text{ (максимальная запрашиваемая мощность)} = 1632,00 \text{ руб. без НДС (18\%)} = 1925 \text{ руб. 76 коп.}$

2. Согласно Постановлению РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №243-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области»

2.1. Плата по стандартизированным тарифным ставкам за строительство отпайки ВЛ-10 кВ составляет $= 290,544 \text{ руб/км} * 0,18 \text{ км} * 4,10 = 214,421 \text{ руб. 47 коп. (без НДС)} = 253,017 \text{ руб. 34 коп. (с НДС)}$.

2.2. Плата по стандартизированным тарифным ставкам за строительство КТП-25 с трансформатором ТМГ-1х25 кВА (ТП) на номинальное напряжение 10(6)/0.4 кВ (максимальная мощность 2 кВт) составляет = 3 986 руб./кВт * 2 кВт * 6.04 = 48 150 руб. 88 коп. (без НДС) = 56 818 руб. 04 коп. (с НДС).

ИТОГО: СУММА ЗАТРАТ СОСТАВЛЯЕТ 311 761 руб. 14 коп. (триста одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят один рубль 14 коп.).

Информация о плате за присоединение:

Плата за технологическое присоединение к сетям определяется по тарифам:

- 1) установленным Постановлением РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №243-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области».
- 2) установленным Постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2015г. № 268-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «Энергошалья» (город Екатеринбург)».

Срок действия технических условий.

1. Настоящие технические условия являются предварительные и вступают в силу с момента их утверждения в ООО «Энергошалья»
2. Для дальнейшего технологического присоединения к сетям ООО «Энергошалья» следует оформить заявку с действующим законодательством РФ.

✓ Главный инженер ООО «Энергошалья»

В.И. Судиловский


СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
 земельного участка
 р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, без номера, 1 метр на юг
 от ориентира-дома № 3-а по ул. Орджоникидзе
 Масштаб 1: 2 000
 в 1 см 20 метров



Условные обозначения

□ - земельный участок

Начальник Управления



Handwritten signature

Ю. И. Пименов