

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОШАЛЯ»

620146, Свердловская область
г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д.45 кв.2
тел:2-20-21,2-11-27.

ИНН 6657003023
р/с40702810316420101445
Уральский банк Сбербанка РФ
г. Екатеринбург
К/с30101810500000000674
БИК 046577674
ОКОНХ 11170 ОКПО 45590921

29.01.2016 г.

Предварительные технические условия

Основание: Заявка ИСХ.№252 от 21.01.2016г. от Администрации ШГО

Заказчик: Администрация ШГО

Местонахождение электроустановок: Свердловская обл., р.п. Шаля, ул. Свердлова, 1 метр на северо-запад от ориентира - дома №48 по улице Свердлова и р.п. Шаля, ул. Свердлова, 1 метр на северо-запад от ориентира - дома №50 по улице Свердлова

1. Наименование: строительство 2х трехэтажных многоквартирных домов
2. Максимальная мощность - 180 кВт
3. Категория надежности - III
4. Ввод в эксплуатацию - 2016г.

Категория электроснабжения: 3 категория

Источник питания: ТПС «Шаля» 110/10, Фид.№3 «Шаля» ВЛ-10 кВ

Точка подключения: ВЛ-10 кВ Фид.№3 «Шаля» опора №38

Уровень напряжения - 0,4 кВ

Мероприятия, выполняемые заказчиком:

- разработать и согласовать с органами Ростехнадзора, ООО «Энергошаля», ОАО «Свердловэнергосбыт» (в части расчетного учета) проект внутреннего и внешнего электроснабжения объекта.
- разработка проектной документации

Проектом предусмотреть:

- тип и марку, способ и места установки электроприборов
- тип, марку, способ прокладки проводов и кабелей
- конструкцию заземляющего устройства
- установка вакуумного выключателя и наладка релейной защиты
- грозозащиту, защиту от перенапряжения, защиту от перегрузок по току и КЗ

1. Учет электроэнергии выполнить электронным счетчиком электроэнергии и мощности, класс точности не ниже 1S.
2. Получить разрешение на включение от электроснабжающей организации.
3. Предоставить копию приказа о назначении ответственного за электрохозяйство

Мероприятия, выполняемые сетевой организацией:

1. Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Фид.№3 «Шаля» оп.№38 проводом СИП с площадью поперечного сечения до 50 мм² на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепное исполнение) длиной 320 м.
2. Строительство КТП-400 с трансформатором ТМГ-1х400 кВА (ТП) на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (максимальная мощность 180 кВт).

Информация о плате за подключение:

1. Согласно Постановлению РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №268-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ООО «Энергошаля» (город Екатеринбург)»

Уровень напряжения	0,4 кВ
Максимальная мощность	от 15 кВт до 8 900 кВт
Стандартизированные тарифные ставки С ₁ -БУМАГА, руб./кВт (без НДС)	57

С₁-БУМАГА = 57 (рублей за 1 кВт)*180 (максимальная запрашиваемая мощность) = 10 260, 00 руб. без НДС (18%) = 12 106 руб. 80 коп.

2. Согласно Постановлению РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №243-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области»

2.1. Плата по стандартизированным тарифным ставкам за строительство отпайки ВЛ-10 кВ «Подгорная» составляет = 290 544 руб/км * 0,32 км * 4,10 = 381 193 руб. 73 коп. (без НДС) = 449 808 руб. 60 коп. (с НДС).

2.2. Плата по стандартизированным тарифным ставкам за строительство КТП-400 с трансформатором ТМГ-1х400 кВА (ТП) на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (максимальная мощность 180 кВт) составляет = 406 руб./кВт * 180 кВт * 6,04 = 441 403 руб. 20 коп. (без НДС) = 520 855 руб. 78 коп. (с НДС).

ИТОГО: СУММА ЗАТРАТ СОСТАВЛЯЕТ 982 771 руб. 18 коп. (девятьсот восемьдесят две тысяч семьсот семьдесят один рубль 18 коп.).

Информация о плате за присоединение:

Плата за технологическое присоединение к сетям определяется по тарифам:

- 1) установленным Постановлением РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №243-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области».
- 2) установленным Постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2015г. № 268-ПК» «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «Энергошала» (город Екатеринбург)».

Срок действия технических условий.

1. Настоящие технические условия являются предварительные и вступают в силу с момента их утверждения в ООО «Энергошала»
2. Для дальнейшего технологического присоединения к сетям ООО «Энергошала» следует оформить заявку с действующим законодательством РФ.

Главный инженер ООО «Энергошала»



В.Н. Судиловский