

**Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭНЕРГОШАЛЯ»**

620146, Свердловская область
г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 45 кв. 2
тел: 2-20-21, 2-11-27.

ИНН 6657003023
р/с 40702810316420101445
Уральский банк Сбербанка РФ
г. Екатеринбург
К/с 30101810500000000674
БИК 046577674
ОКОНХ 11170 ОКПО 45590921

29.03.2016 г.

Предварительные технические условия

Основание: Заявка ИСХ. №298 от 23.03.2015г. от Администрации ШГО
Заказчик: Администрация ШГО

Местонахождение электроустановок: Свердловская обл., р.п. Шаля, ул. Марата, дом 13

1. Наименование: ИЖС
2. Максимальная мощность - 15 кВт
3. Категория надежности - III
4. Ввод в эксплуатацию - 2016г.

Категория электроснабжения: 3 категория

Источник питания: ТПС «Шаля» 110/10, Фид. №3 «Шаля» ВЛ-10 кВ

Точка подключения: ВЛ-10 кВ Фид. №3 «Шаля» опора №29

Уровень напряжения - 0,4 кВ

Мероприятия, выполняемые заказчиком:

- разработать и согласовать с органами Ростехнадзора, ООО «Энергошалья», ОАО «Свердловэнергосбыт» (в части расчетного учета) проект внутреннего и внешнего электроснабжения объекта.
- разработка проектной документации

Проектом предусмотреть:

- тип и марку, способ и места установки электроприборов
- тип, марку, способ прокладки проводов и кабелей
- конструкцию заземляющего устройства
- установка вакуумного выключателя и наладка релейной защиты
- грозозащиту, защиту от перенапряжения, защиту от перегрузок по току и КЗ

1. Учет электроэнергии выполнить электронным счетчиком электроэнергии и мощности, класс точности не ниже 1S.
2. Получить разрешение на включение от электроснабжающей организации.
3. Предоставить копию приказа о назначении ответственного за электрохозяйство

Мероприятия, выполняемые сетевой организацией:

1. Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Фид. №3 «Шаля» оп. №29 проводом СИП с площадью поперечного сечения до 50 мм² на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепное исполнение) длиной 90 м.
2. Строительство КТП-25 с трансформатором ТМГ-1х25 кВА (ТП) на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (максимальная мощность 15 кВт).

Информация о плате за подключение:

1. Согласно *Постановлению РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №268-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ООО «Энергошалья» (город Екатеринбург)»*

Уровень напряжения	0,4 кВ
Максимальная мощность	от 0 кВт до 15 кВт
Стандартизированные тарифные ставки С _{1-БУМАГА} , руб./кВт (без НДС)	816

С_{1-БУМАГА} = 816 (рублей за 1 кВт) * 15 (максимальная запрашиваемая мощность) = 12 240, 00 руб. без НДС (18%) = **14 443 руб. 20 коп.**

2. Согласно *Постановлению РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №243-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области»*

2.1. Плата по стандартизированным тарифным ставкам за строительство отпайки ВЛ-10 кВ» составляет = 290 544 руб/км * 0, 09 км * 4,10 = 107 210 руб. 74 коп. (без НДС) = **126 508 руб. 67 коп. (с НДС).**

2.2. Плата по стандартизированным тарифным ставкам за строительство КТП-25 с трансформатором ТМГ-1х25 кВА (ТП) на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (максимальная мощность 15 кВт) составляет = 3 986 руб./кВт * 15 кВт * 6,04 = 361 131 руб. 60 коп. (без НДС) = **426 135 руб. 29 коп. (с НДС).**

ИТОГО: СУММА ЗАТРАТ СОСТАВЛЯЕТ 567 087 руб. 16 коп. (пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьдесят семь рублей 16 коп.).

Информация о плате за присоединение:

Плата за технологическое присоединение к сетям определяется по тарифам:

- 1) установленным Постановлением РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №243-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области».
- 2) установленным Постановлением РЭК Свердловской области от от 23.12.2015г. № 268-ПК» «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «Энергошалья» (город Екатеринбург)».


Срок действия технических условий.

1. Настоящие технические условия являются предварительные и вступают в силу с момента их утверждения в ООО «Энергошалья»
2. Для дальнейшего технологического присоединения к сетям ООО «Энергошалья» следует оформить заявку с действующим законодательством РФ.

Главный инженер ООО «Энергошалья»

В.Н. Судиловский


СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
 земельного участка
 р.п. Шаля, улица Марата, дом 13
 Масштаб 1: 2 000
 в 1 см 20 метров



Условные обозначения:

□ - земельный участок

Начальник Управления



Ю.И.Пименов