



Открытое акционерное общество «Межрегиональная  
распределительная сетевая компания Урала»  
Филиал «Свердловэнерго»  
Производственное отделение  
Западные электрические сети  
620103, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
пер. Энергетиков, д.7  
тел.: (343) 295-93-59, факс: (343) 255-73-90  
E-mail: zes\_secretaria@zes.se.mrsk-ural.ru

29.03.2016  
На \_\_\_\_\_

№ 02/2016-2/2146  
от \_\_\_\_\_

Начальнику Управления  
архитектуры, градостроительства и  
землепользования Администрации  
Шалинского ГО  
Ю.И. Пименову  
Тел.: (34358) 2-23-95

О возможности технологического  
присоединения земельных участков  
в д.Павлы, с.Крюк, с.Роща, с.Сылва, Шалинского ГО

Уважаемый Юрий Иванович!

В ответ на Ваше письмо за №301 от 24.03.2016 сообщая, что  
электроснабжение земельных участков, расположенных по адресу:

1. Свердловская область, Шалинский городской округ, д. Павлы, без  
номера, 30 метров на запад от ориентира дома №2  
(к.н.66:31:0201001:55);
2. Свердловская область, Шалинский городской округ, с.Крюк, ул.  
Заречная, 11 (к.н.66:31:0701001:70);
3. Свердловская область, Шалинский городской округ, с.Роща, ул.  
Первомайская, 57 (к.н.66:31:0401002:323);
4. Свердловская область, Шалинский городской округ, с.Сылва, ул.  
Урицкого, 40Б (к.н.66:31:1701003:425),

возможно с уровнем напряжения 0,4кВ, мощностью 15 кВт, по III категории  
надежности от существующей сети.

Обращаю Ваше внимание, что в границах участка, расположенного по  
адресу: с.Сылва, по ул.Урицкого, размещена ВЛ 0,4 кВ, пересекающая  
указанный участок в северо-восточной и юго-восточной части. Прошу учесть  
необходимость обеспечения доступа к данной ВЛ (охранная зона составляет  
10 м в каждую сторону от крайнего провода), а так же соблюдения  
требований «Правил установления охранных зон объектов электросетевого  
хозяйства и особых условий использования земельных участков,  
расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением  
Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 при организации работ

(строительство, капитальный ремонт, посадка, вырубка деревьев и т.д.). в охранной зоне ВЛ.

Точное место подключения определяется техническими условиями при заключении договора на технологическое присоединение.

Для получения технических условий на присоединения к электрическим сетям владельцу земельного участка необходимо подать заявку и заключить договор об осуществлении технологического присоединения, руководствуясь Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861.

Размер платы за технологическое присоединение, срок подключения объекта к сетям электроснабжения и срок действия технических условий определяются договором на основании вышеуказанного постановления, а также постановлений РЭК Свердловской области на момент подачи заявки на технологическое присоединение.

Информацию о необходимом пакете документов для заключения договора владелец земельного участка может получить в отделе организации работы с клиентами ПО «ЗЭС» по адресу: г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 7 (тел. 295-93-00, 295-93-01).

Заместитель главного инженера



С.Н. Лаврик

