

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОШАЛЯ»

620146, Свердловская область, г. Екатеринбург
ул. Амундсена 45-2
Тел. 88002509411,
Факс 8(34358) 2-11-27
e-mail: energoshalya@mail.ru
сайт: <http://www.energoshalya.ru/>

ИНН/КПП 6657003023/667101001
ОГРН 1026601509110
Уральский банк Сбербанка РФ г. Екатеринбург
р/с 40702810316420101445
БИК 046577674
к/с 30101810500000000674

22.04.2016 г.

Предварительные технические условия

Основание: Заявка ИСХ.№407 от 22.04.2016г. от Администрации ШГО

Заказчик: Администрация ШГО

Местонахождение электроустановок: Свердловская обл., Шалинский ГО, п. Сарга, ул. Советская, 25.

1. Наименование: личное подсобное хозяйство
2. Максимальная мощность - 15 кВт
3. Категория надежности - III
4. Ввод в эксплуатацию - 2016г.

Категория электроснабжения: 3 категория

Источник питания: ТПС «Сарга» 110/10, Фид.№6 «Сарга» ВЛ-10 кВ

Точка подключения: Фид.№6 «Сарга» опора №41

Уровень напряжения - 0,4 кВ

Мероприятия, выполняемые заказчиком:

- разработать и согласовать с органами Ростехнадзора, ООО «Энергошалья», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (в части расчетного учета) проект внутреннего и внешнего электроснабжения объекта.
- разработка проектной документации

Проектом предусмотреть:

- тип и марку, способ и места установки электроприборов
- тип, марку, способ прокладки проводов и кабелей
- конструкцию заземляющего устройства
- установка вакуумного выключателя и наладка релейной защиты
- гроозащиту, защиту от перенапряжения, защиту от перегрузок по току и КЗ

1. Учет электроэнергии выполнить электронным счетчиком электроэнергии и мощности, класс точности не ниже 1S.
2. Получить разрешение на включение от электроснабжающей организации.
3. Предоставить копию приказа о назначении ответственного за электрохозяйство

Мероприятия, выполняемые сетевой организацией:

1. Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Фид.№6 «Сарга» оп.№41 проводом СИП с площадью поперечного сечения до 50 мм² на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепное исполнение) длиной 950 м.
2. Строительство КТП-25 с трансформатором ТМГ-1х25 кВА (ТП) на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (максимальная мощность 15 кВт).

Информация о плате за подключение:

1. Согласно Постановлению РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №268-ПК «Об утверждении стандартизованных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ООО «Энергошалья» (город Екатеринбург)»

Уровень напряжения	0,4 кВ
Максимальная мощность	от 0 кВт до 15 кВт
Стандартизованные тарифные ставки С _{1-БУМАГА} , руб./кВт (без НДС)	816

С_{1-БУМАГА} = 816 (рублей за 1 кВт)*15 (максимальная запрашиваемая мощность) = 12 240, 00 руб. без НДС (18%) = 14 443 руб. 20 коп.

2. Согласно Постановлению РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №243-ПК «Об утверждении стандартизованных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области»

2.1. Плата по стандартизованным тарифным ставкам за строительство отпайки ВЛ-10 кВ составляет = 290 544 руб./км * 0,95 км * 4,13 = 1 139 949 руб. 38 коп. (без НДС) = 1 345 140 руб. 27 коп. (с НДС).

2.2. Плата по стандартизованным тарифным ставкам за строительство КТП-25 с трансформатором ТМГ-1х25 кВА (ТП) на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (максимальная мощность 15 кВт) составляет = 3 986 руб./кВт * 15 кВт * 6,08 = 363 523 руб. 20 коп. (без НДС) = 428 957 руб. 38 коп. (с НДС).

ИТОГО: СУММА ЗАТРАТ СОСТАВЛЯЕТ 1 774 097 руб. 65 коп. (один миллион семьсот семьдесят четыре тысячи девяносто семь рублей 65 коп.).

Информация о плате за присоединение:


Плата за технологическое присоединение к сетям определяется по тарифам:

- 1) установленным Постановлением РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №243-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области».
- 2) установленным Постановлением РЭК Свердловской области от от 23.12.2015г. № 268-ПК» «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «Энергошаля» (город Екатеринбург)».

Срок действия технических условий.

1. Настоящие технические условия являются предварительные и вступают в силу с момента их утверждения в ООО «Энергошаля»
2. Для дальнейшего технологического присоединения к сетям ООО «Энергошаля» следует оформить заявку с действующим законодательством РФ.

Главный инженер ООО «Энергошаля»



В.Н. Судиловский