

# Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОШАЛЯ»

620146, Свердловская область, г. Екатеринбург

ул. Амундсена 45-2

Тел. 88002509411,

Факс 8(34358) 2-11-27

e-mail: energoshalya@mail.ru

сайт: <http://www.energoshalya.ru/>

ИНН/КПП 6657003023/667101001

ОГРН 1026601509110

Уральский банк Сбербанка РФ г. Екатеринбург

р/с 40702810316420101445

БИК 046577674

к/с 30101810500000000674

22.04.2016 г.

## Предварительные технические условия

Основание: Заявка ИСХ.№407 от 22.04.2016г. от Администрации ШГО

Заказчик: Администрация ШГО

Местонахождение электроустановок: Свердловская обл., Шалинский ГО, п. Илим, ул. Культуры. 10

1. Наименование: личное подсобное хозяйство

2. Максимальная мощность - 15 кВт

3. Категория надежности – III

4. Ввод в эксплуатацию – 2016г.

Категория электроснабжения: 3 категория

Источник питания: ТПС «Шалья» 110/10, Фид.№1 «Илим ЛПХ» ВЛ-10 кВ

Точка подключения: ВЛ-10 кВ Фид.№1 «Илим ЛПХ» опора №70

Уровень напряжения – 0,4 кВ

Мероприятия, выполняемые заказчиком:

- разработать и согласовать с органами Ростехнадзора, ООО «Энергошалья», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (в части расчетного учета) проект внутреннего и внешнего электроснабжения объекта.

- разработка проектной документации

Проектом предусмотреть:

- тип и марку, способ и места установки электроприборов

- тип, марку, способ прокладки проводов и кабелей

- конструкцию заземляющего устройства

- установка вакуумного выключателя и наладка релейной защиты

- грозозащиту, защиту от перенапряжения, защиту от перегрузок по току и КЗ

1. Учет электроэнергии выполнить электронным счетчиком электроэнергии и мощности, класс точности не ниже 1S.

2. Получить разрешение на включение от электроснабжающей организации.

3. Предоставить копию приказа о назначении ответственного за электрохозяйство

Мероприятия, выполняемые сетевой организацией:

1. Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Фид.№1 «Илим ЛПХ» опора №70 проводом СИП с площадью поперечного сечения до 50 мм<sup>2</sup> на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепное исполнение) длиной 880 м.

2. Строительство КТП-25 с трансформатором ТМГ-1х25 кВА (ТП) на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (максимальная мощность 15 кВт).

## Информация о плате за подключение:

1. Согласно Постановлению РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №268-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ООО «Энергошалья» (город Екатеринбург)»

Уровень напряжения	0,4 кВ
Максимальная мощность	от 0 кВт до 15 кВт
Стандартизированные тарифные ставки С <sub>1</sub> -бумага, руб./кВт (без НДС)	816

С<sub>1</sub>-бумага = 816 (рублей за 1 кВт)\*15 (максимальная запрашиваемая мощность) = 12 240, 00 руб. без НДС (18%) = 14 443 руб. 20 коп.

2. Согласно Постановлению РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №243-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области»

2.1. Плата по стандартизированным тарифным ставкам за строительство отпайки ВЛ-10 кВ составляет = 290 544 руб/км \* 0,88 км \* 4,13 = 1 055 953 руб. 11 коп. (без НДС) = 1 246 024 руб. 67 коп. (с НДС).

2.2. Плата по стандартизированным тарифным ставкам за строительство КТП-25 с трансформатором ТМГ-1х25 кВА (ТП) на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (максимальная мощность 15 кВт) составляет = 3 986 руб./кВт \* 15 кВт \* 6,08 = 363 523 руб. 20 коп. (без НДС) = 428 957 руб. 38 коп. (с НДС).

**ИТОГО: СУММА ЗАТРАТ СОСТАВЛЯЕТ 1 674 982 руб. 05 коп. (один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят два рубля 05 коп.).**

**Информация о плате за присоединение:**


Плата за технологическое присоединение к сетям определяется по тарифам:

- 1) установленным Постановлением РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №243-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области».
- 2) установленным Постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2015г. № 268-ПК» «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «Энергошалья» (город Екатеринбург)».

**Срок действия технических условий.**

1. Настоящие технические условия являются предварительные и вступают в силу с момента их утверждения в ООО «Энергошалья»
2. Для дальнейшего технологического присоединения к сетям ООО «Энергошалья» следует оформить заявку с действующим законодательством РФ.

Главный инженер ООО «Энергошалья»



В.И. Судиловский