

**Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭНЕРГОШАЛЯ»**

620146, Свердловская область
г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 45 кв. 2
тел: 2-20-21, 2-11-27.

ИНН 6657003023
р/с 40702810316420101445
Уральский банк Сбербанка РФ
г. Екатеринбург
К/с 30101810500000000674
БИК 046577674
ОКОНХ 11170 ОКПО 45590921

22.04.2016 г.

Предварительные технические условия

Основание: Заявка ИСХ. №407 от 22.04.2016г. от Администрации ШГО

Заказчик: Администрация ШГО

Местонахождение электроустановок: Свердловская обл., Шалинский ГО, р.п. Шаля, ул. Зеленая Роща, 5

1. Наименование: ИЖС
2. Максимальная мощность - 15 кВт
3. Категория надежности – III
4. Ввод в эксплуатацию – 2016г.

Категория электроснабжения: 3 категория

Источник питания: ТПС «Шаля» 110/10, Фид. №11 «Шаля» ВЛ-10 кВ

Точка подключения: ВЛ-10 кВ Фид. №11 «Шаля», ТП №51 «Восточная»

Уровень напряжения – 0,4 кВ

Мероприятия, выполняемые заказчиком:

- разработать и согласовать с органами Ростехнадзора, ООО «Энергошаля», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (в части расчетного учета) проект внутреннего и внешнего электроснабжения объекта.
- разработка проектной документации

Проектом предусмотреть:

- тип и марку, способ и места установки электроприборов
- тип, марку, способ прокладки проводов и кабелей
- конструкцию заземляющего устройства
- установка вакуумного выключателя и наладка релейной защиты
- грозозащиту, защиту от перенапряжения, защиту от перегрузок по току и КЗ

1. Учет электроэнергии выполнить электронным счетчиком электроэнергии и мощности, класс точности не ниже IS.

2. Получить разрешение на включение от электроснабжающей организации.

3. Предоставить копию приказа о назначении ответственного за электрохозяйство

Мероприятия, выполняемые сетевой организацией:

1. Строительство кабельной линии 0,4 кВ от ТП №51 кабелем марки АВБбШв сечением 4х50 мм² (1 цепное исполнение) длиной 40 м. до границ земельного участка

Информация о плате за подключение:

1. Согласно *Постановлению РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №268-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ООО «Энергошаля» (город Екатеринбург)»*

Уровень напряжения	0,4 кВ
Максимальная мощность	от 0 кВт до 15 кВт
Стандартизированные тарифные ставки С _{1-БУМАГА} , руб./кВт (без НДС)	816

$C_{1-БУМАГА} = 816 \text{ (рублей за 1 кВт)} * 15 \text{ (максимальная запрашиваемая мощность)} = 12\,240,00 \text{ руб. без НДС (18\%)} = 14\,443 \text{ руб. 20 коп.}$

2. Согласно *Постановлению РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №243-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области»*

2.1. Строительство кабельной линии 0,4 кВ от ТП №51 кабелем марки АВБбШв сечением 4х50 мм² (1 цепное исполнение) длиной 40 м. до границ земельного участка
 $= 0,04 \text{ (км)} * 233\,572 \text{ (руб/км)} * 5,82 \text{ (ИНДЕКС ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА I КВАРТАЛ 2016 ГОДА)} = 54\,375 \text{ руб. 56 коп., без НДС (18\%)} = 64\,163 \text{ руб. 16 коп.}$

ИТОГО: СУММА ЗАТРАТ СОСТАВЛЯЕТ 78 606 руб. 36 коп.

Информация о плате за присоединение:

Плата за технологическое присоединение к сетям определяется по тарифам:

- 1) установленным Постановлением РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №243-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области».
- 2) установленным Постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2015г. № 268-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «Энергошаля» (город Екатеринбург)».

Срок действия технических условий.

1. Настоящие технические условия являются предварительные и вступают в силу с момента их утверждения в ООО «Энергошаля»
2. Для дальнейшего технологического присоединения к сетям ООО «Энергошаля» следует оформить заявку с действующим законодательством РФ.


Главный инженер ООО «Энергошаля»



В.Н. Судиловский

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
земельного участка
р.п. Шаля, улица Зеленая Роща, № 5
Масштаб 1: 2 000
в 1 см 20 метров



Условные обозначения:
 - земельный участок

Начальник Управления

Ю и Пименов